

CONFORMITY CERTIFICATE**No. 171299284**

Manufacturer: **NORMEL LLC**
Krasny Prospekt 220, bldg. 53, office 204, Novosibirsk
630049, Russia

Product: **Three-phase AC Voltage Normalizer NORMEL**

Type/Model: **ESSV-I**

This conformity certificate approves the compliance of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

European harmonized standards used for the conformity assessment:

EN 61558-1:2005/AC:2006; EN 61558-2-2:2007; EN 61000-6-2:2005/AC:2005;
EN 61000-6-4:2007/A1:2011

The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample. The results are recorded in the Conformity assessment report No. 170500240 dated 19.12.2017



mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

This certificate is issued under the following conditions:

The certificate applies only to the product type specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
The production process/factory production control is not covered by this certificate.
The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
Changes that may have an impact on maintaining conformity with the certification requirements may require confirmation of the validity of the certificate by demonstrating compliance with the conditions under which the certificate was issued or by conducting an additional evaluation.

Issue date: 19.12.2017

Expiry date: 18.12.2020

Issue 1



Ing. Dušan HANKO
Head of Product Certification Body



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА»
В едином реестре зарегистрированных СДС:**

Рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО

Создана

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии нового качества"
Адрес: 236032, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 11, тел: 8-800-700-97-87,
sss9001@ya.ru, www.standart-iso.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.P3977926

выдан

Общество с ограниченной ответственностью

«АВЭК»

ИНН 5402518874

Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект, д. 220, корп.53

Дата выдачи: 31.10.2016г.

Срок действия до: 30.10.2019г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

*Система менеджмента качества применительно к: проектированию,
производству, монтажу, наладке и обслуживанию трехфазных и
однофазных нормализаторов переменного напряжения с функцией
энергосбережения*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества



Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по сертификации

Голяк Е.И.



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000051

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 31.10.2016г. по 30.10.2021г.

код ОК 005 (ОКП) 34 6881

№ ПСБК RU.ПБ01.Н0122

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК» (ООО «АВЭК»)
Адрес: 630049, город Новосибирск, Красный Проспект, 220, корп.53
ОГРН: 1095402012804 Телефон: 8 (383) 209-06-45

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК» (ООО «АВЭК»)
Адрес: 630049, город Новосибирск, Красный Проспект, 220, корп.53
ОГРН: 1095402012804 Телефон: 8 (383) 209-06-45

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«Контрол-Трейд» Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд»,
107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН
1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Трехфазный энергосберегающий нормализатор переменного
напряжения 400В/230В (380В/220В), серии ESSV-1, выпускается по
АВЭК.341124.001ТУ «Трехфазный энергосберегающий
нормализатор переменного напряжения серии ESSV-1».

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
(с Изменением N 1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0044К-Т-01 от 30.10.2016г.
ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол»,
№ПСБК RU.ПБ01 до 12.07.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Сертификат Соответствия ТС ТР № ТС RU C-RU.АЛ32.В.00069
от 01.08.2014г., выдан Органом по сертификации продукции
ООО Центр «ПрофЭкс» 125047, город Москва, улица Фадеева,
дом 7, строение 1, офис 2, аттестат № РОСС RU.0001.11АЛ32
от 09.07.2013.

Руководитель(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЛ32.В.00069

Серия RU № 0050178

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс",
Адрес: 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3, Фактический адрес: 115114, город Москва,
улица Дербеневская, дом 24, строение 3, Телефон: 8 (499) 3915259, Факс: 8 (499) 3915259,
Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32, 09.07.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК».
Адрес: 630049, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 53
Фактический адрес: 630049, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220,
корпус 53
ОГРН: 1095402012804. Телефон: +73832090648. Факс: +73832090647. E-mail: info@normel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК».
Адрес: 630049, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 53
Фактический адрес: 630049, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220,
корпус 53
ОГРН: 1095402012804. Телефон: +73832090648. Факс: +73832090647. E-mail: info@normel.ru

ПРОДУКЦИЯ Трехфазные нормализаторы переменного напряжения с функцией энергосбережения, серии
ESSV-I, выпускаемые по ТУ АВЭК.341124.001ТУ.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электromагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 12237,
12238 от 25.06.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью
«АКАДЕМСИБ», регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ09 до 01.08.2016 года, адрес: 630024,
Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа производства
№ 00083АП от 16.06.2014 года. Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс"
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.АЛ32, выдан 09.07.2013 года)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 10 лет согласно технической документации
изготовителя. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке в соответствии со статьей 8
ТР ТС 004/2011. Срок хранения указан в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.
Условия хранения соответствуют требованиям технического регламента,
схема сертификации № 0001.11АЛ32.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2014 ПО 31.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А.Козлова
(инициалы, фамилия)

А.Р.Хаметова
(инициалы, фамилия)